


WYKAZ DRZWI STALOWYCH P.POŻ.

LP	OZNACZENIE	1	2	3	4	5	6
	OZNAČENIE	DSP3	DSP3	DSP4	DSP6	DSP6	DalP9
	OKREŚLENIE ODPORNOSTI	EI30	EI60	EI60	EI30	EI60	EI60
	SCHEMAT						
		szkła profilacja 80/220	szkła profilacja 80/240	szkła profilacja 80/200	szkła profilacja 120/220	szkła profilacja 202/200	szkła profilacja 110-40/200
	SZER.	110	110	120	140	140	170
	WYS.	210	210	210	210	210	210
	SZER.	90	90	100	120	120	(110+40) 150
	WYS.	200	200	200	200	200	230
	KESUNEK OTWARCIA	L P L P L P L P L P L P L P L P	L P L P L P L P L P L P L P L P	L P L P L P L P L P L P L P L P	L P L P L P L P L P L P L P L P	L P L P L P L P L P L P L P L P	L P L P L P L P L P L P L P L P
	PARTER	0	0	0	0	0	0
	PIETRO	0	0	0	0	0	0
	SUMA	1s	0	0	0	0	0
	RAZEM SZTUK	1	1	1	1	1	2
	UWAGI	s - samozamykacz 1) Okucie 2 + klamka - stal nierdzawa szydł i zamek podkładowy 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane	1) Okucie 2 + klamka - stal nierdzawa szydł i zamek podkładowy 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane	1) Okucie 2 + klamka - stal nierdzawa szydł i zamek podkładowy 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane	1) Okucie: 2 + klamka - stal nierdzawa szydł i zamek podkładowy 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane	1) Okucie: 2 + klamka - stal nierdzawa szydł i zamek podkładowy 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane	s - samozamykacz 1) Okucie - stal nierdzawa 2) drzwi pełne, skrytło i oszczędzanie materiału prostowane

UWAGI:

1. Dokumentacja architektoniczna przedstawia przykładowe rozwiązania materiałowe. Dopuszcza się wprowadzenie materiałów równoważnych po uzyskaniu akceptacji projektanta.
2. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, należy przedstawić nadzorowi autorskiemu.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w szczególności z projektami technicznymi.
4. Zakres wykonania i obowiązki przy robótach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Doboru Robót Budowlano – Montażowych).
5. Wytyczanie obiektu w terenie skoordynować z wykonaniem uzbrojenia podziemnego.
6. Wymagana klasa odporności ogniowej przegród poziomych i pionowych – zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektonicznych i opisem p.p.oż.
7. Współczynnik przenikania ciepła przegród poziomych i pionowych – zgodnie z opisem oraz obowiązującymi przepisami.
8. Roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżową.
9. Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy, jeżeli nie są prowadzone w odrębnych, wydzielonych szachtach należy wykonać jako szczelne i z zapewnieniem odpowiedniej klasy odporności ogniowej; stosując rozwiązania systemowe zapobiegane przez projektanta.
10. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności – powiadomić projektanta.
11. Nie wolno brać wymiarów ze stali. Obowiązują wymiary podane na rysunkach. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiarami poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z projektantem lub inspektorem nadzoru.
12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); atesty, wytyczne, świadectwa, doposażenia, instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

[illegible]