

Znak sprawy: 17/2017

W ramach przygotowania oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych opisanych w przetargu „Przedmiotem przetargu jest wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości min. 5 cm, warstwa ścieralna AC11S 50/70 KR1-2, na parkingu przed wejściem głównym do budynku „C”, o powierzchni 2.420 m²”

Pragniemy zadać pytanie:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5,

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

W załączeniu przesyłamy informację dotyczące technologii RCC.

Odp. Dopuszcza technologię betonu wałowanego RCC o grubości warstwy min 12cm